

ZEYTİN

20220518003713

Abdultalip Yeğın Kat 3

Daire 7

Cumhuriyet Mahallesi 14-1

sokak no 15 Altnova Yalova



Asansör Bakım Formu

21 Temmuz 2025 16:35

MADDE	DURUM
Katta durma hassasiyeti	☒
Durak hareket kumandaları	☒
Asansör kabini hareket kumandaları	☒
Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan, asansör kabinde yer alan çift yönlü haberleşme	☒
Asansör kabininin normal aydınlatması	☒
Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri	☒
Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve panelleri	☒
Hız regülatörü ve germe makarası	☒

Tamponlar	☒
Dişli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

20 Temmuz 2025 pazar Temmuz ayı asansörün aylık periyodik bakım servisi yapılmıştır NOT pazar günü asansörün içinde ikinci katta oturanlar asansörde kalmış aradılar yukarıdan skor çarpmış sigortayı kaldırdım asansör çalıştı bakım servisine yaptım bilginize

www.flexhesap.com