

AYGÜN Apt Tuğba

KARABULUT

Yönetici Kat 1 Daire 2

4Temmuz mahallesi Çiftlik
caddesi No 93 Karamürsel
Kocaeli



Asansör Bakım Formu

23 Haziran 2025 16:52

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabiniinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleme, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar	☒
Dışli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☐
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

www.flexhesap.com