

SARAYEVLERİ A

20220518003748

Ebubekir Ertuř Kat 1

Daire 1

Cumhuriyet Mahallesi 13

Sokak No 1/1 Altınova Yalova



Asansör Bakım Formu

21 Temmuz 2025 16:25

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar	☒
Dişli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

21 Temmuz 2025 pazartesi Temmuz ayı asansörün aylık periyodik bakım servisi yapılmıştır

www.flexhesap.com