

KIRÇIÇEK

20220518003732

Muhsin Kırçıcek Kat 3

Daire 6

Hürriyet mahallesi Bursa
caddesi 18 Sokak No 10
Yalova Altınova



Asansör Bakım Formu

13 Haziran 2025 09:55

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar	☒
Dışli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

13 Haziran 2025 cuma Haziran ayı asansörün aylık periyodik bakım servisi yapılmıştır

www.flexhesap.com