

TAHİR HANOĞLU C

Apt İsmail sele. kat

3daire no 8

4Temmuz mahallesi 2122

Sokak No 1 Karamürsel

Kocaeli



Asansör Bakım Formu

24 Haziran 2025 15:21

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabiniinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar	☒
Dişli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

www.flexhesap.com