

KARABAKAN
20220518003846
Cihat Öztaş Kat2
Daire 6



Dere Çayırı Sokak No 40
Yalova

Asansör Bakım Formu

12 Haziran 2025 13:44

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabiniinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar	☒
Dişli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

12 Haziran 2025 Perşembe Haziran asansörü aylık periyodik bakım servisi yapılmıştır NOT bildirilerin arıza yollara bakın herhangi bir sorun görülmemiş

www.flexhesap.com