

MİNA

**20220518003671 Arif
ışıklı kat 0 daire 2**

Hürriyet Mahallesi 36 Sokak
No 5 Yalova Altınova



Asansör Bakım Formu

11 Haziran 2025 17:23

MADDE

DURUM

Katta durma hassasiyeti



Durak hareket kumandaları



Asansör kabini hareket kumandaları



Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan,
asansör kabiniinde yer alan çift yönlü haberleşme



Asansör kabininin normal aydınlatması



Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri



Asansör kabin kapısı kilitleri, mekanizması ve
panelleri



Hız regülatörü ve germe makarası



Tamponlar



Dişli kutusu ve Tahrik motoru	☒
Tahrik kasnağı ve Fren	☒
Elektrik tesisatı ve Elektrik güvenlik tertibatı	☒
Sınır güvenlik kesicileri	☒
Asansör boşluğu aydınlatması	☒
Acil alarm tertibatı ve diğer bataryaların kontrolü	☒
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları ve patenleri	☒

NOT

11 Haziran 2025 Çarşamba Haziran ayı asansörün aylık biriydik bakım servisi yapılmıştır not asansörün arızası yedirilmiştir bilginize

www.flexhesap.com